

INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W ROKU **2020** W PUBLICZNEJ SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W KRAPKOWICACH

Lp.	Kontrolujący	Termin kontroli	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
1.	Firma U-H Polenit	24.01.2020	Wykonanie usługi konserwacji warsztatowej sprzętu p.poż. Gaśnice zostały poddane czynnościom konserwacyjno-rewizyjnej	protokół	Zgodnie z obowiązującymi przepisami normami i zaleceniami podręcznego sprzętu gaśniczego	W marcu 2020 zostaną wymienione gaśnice w sali komputerowej 3 szt- traci ważność legalizacja zbiorników gaśnic UGś2x
2.	Firma U-H Polenit	24.01.2020	Badania sprawności technicznej instalacji hydrantowej	protokół	Badana instalacja wodociągowa przeciwpożarowa na terenie PSSP nr 5 spełnia wymagania w zakresie wydajności oraz ciśnienia statycznego i dynamicznego	-
3.	Powiatowa Straż Pożarna w Krapkowicach St. Sp. ds.Kontrolno – rozpoznawczych	24.01.2020	Kontrola przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, wydanie opinii pod kątem wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży	protokół		
4.	PSSE Krapkowice	11.02.2020	Ocena warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń i otoczenia, pomiary temperatury w pomieszczeniach oraz kontrola dokumentacji podczas trwania wypoczynku zimowego	Protokół	Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie	
5.	Kuratorium Oświaty-	12.02.2020	Kontrola zimowego wypoczynku	protokół	Bez uwag	
6.	PPHU „Motta”	10.03.2020	Deratyzacja okresowa wiosenna	Protokół	Brak uwag	
7.	Inspektor BHP, konserwator	19.02.2020	Przegląd obiektów należących do PSSPnr 5 pod kątem zapewnienia bezpiecznych i	Protokół	Gotowość szkoły do rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w II semestrze roku szkolnego 2019/2020	

			higienicznych warunków korzystania z tych obiektów			
8.	Inspektor BHP, koordynator ds. bezpieczeństwa	20.02.2020	Przegląd wyposażenia apteczek w PSSP nr 5	Protokół	Uzupełnić wyposażenie apteczek w pokoju nauczycielskim, świetlicy pomieszczeniu obsługi	
9.	Inspektor BHP, konserwator	21.02.2020	Przegląd ciągów komunikacyjnych i ich oznakowania w PSSP nr 5 w celu zapewnienia bezpiecznego poruszania się na terenie szkoły	protokół	Klatki schodowe oraz progi są oznakowane taśmą ostrzegawczą. Ciągi komunikacyjne zapewniają bezpieczne poruszanie się na terenie szkoły.	
10.	Inspektor BHP, przewod. zespołu przedmiotowego wf	21.02.2020	Kontrola stanu technicznego obiektów sportowych oraz sprzętu sportowego w PSSP5	Protokół	Sprzęt sportowy przechowywany jest bezpiecznie i nie zagraża bezpieczeństwu nauczycielom i uczniom, siłownia szkolna jest wysprzątana i przygotowana do korzystania, sprzęt sportowy jest sprawny, obiekty sportowe są bezpieczne i korzystanie z nich nie stanowi zagrożenia	
11.	Inspektor BHP, przewod. zespołu przedmiotowego wf	24.02.2020	Przegląd salki zapaśniczej pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów przez uczniów	Protokół	Salka zapaśnicza zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki, aby z niej korzystać.	
12.	Inspektor BHP, sekretarz szkoły	06.03.2020	Kontrola dokumentacji szkolnej dotyczącej wypadkowości uczniów i nauczycieli w PSSP 5w I semestrze roku szkolnego 2019/2020	protokół	W I semestrze roku szkolnego 2019/2020- 7 wypadków uczniów (lekkie) 0-wypadków nauczycieli sala gimnastyczna- 5 korytarz – 1, boisko szkolne-1	
13.	Inspektor BHP, konserwator	06.04.2020	Przegląd obiektów należących do PSSP nr 5 pod kątem zapewnienia bezpiecznych i	protokół	Należy do 30.04.2020 : pomalować lamperie na korytarzu I piętro, pomalować	

			higienicznych warunków korzystania z tych obiektów przez uczniów.		sufit w pokoju nauczycielskim wf, położyć wykładzinę w pokoju logopedy, uzupełnić braki na dachu nad szatniami, usunąć usterki elektryczne w kuchni, usunąć ubytki w ścianach w klasach i na korytarzu dokonać przycięć roślin na terenie szkoły	
14.	Inspektor BHP, konserwator	27.04.2020	Przegląd ciągów komunikacyjnych i ich oznakowania w PSSP nr 5 w celu zapewnienia bezpiecznego poruszania się na terenie szkoły	protokół	Oznakowanie klatek schodowych i progów zostało odświeżone. Ciągi komunikacyjne zapewniają bezpieczne poruszanie się na terenie szkoły.	
15.	Inspektor BHP, konserwator	30.04.2020	Przegląd obiektów szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów przez uczniów	protokół	Na podstawie przeprowadzonej rekontroli stwierdzono, że zadania do wykonania zlecone w dniu 06.04.2020 zostały wykonane	
16.	Zakład Usług Kominarskich	13.05.2020	Okresowa kontrola przewodów kominowych	protokół	Przewody kominowe drożne, ciąg prawidłowy, przewody nadają się do dalszej eksploatacji	
17.	Studio Architektury-	14.05.2020	Kontrola stanu technicznego budynku szkoły-Wiosna 2020	Protokół: miejscowe ubytki tynków zewnątrz, miejscowe uszkodzenia mocowań instalacji odgromowej, uszkodzona papa na daszku przy wejściu bocznym, miejscowe przecieki na rynnach, uszkodzona obróbka dachu niższego i okapu, pęknięcie i	Kontrolować spękania ścian zewnętrznych, rozważyć termomodernizację budynku. naprawić mocowania instalacji odgromowej na dachu budynku szkoły, naprawić uszkodzoną balustradę przy wejściu tylnym części gimnastycznej, uzupełnić ubytki posadzki na parterze, ustawić spadki orywnowania na budynku szkoły i uszczelnić połączenia, naprawić obróbkę dachu niższego części gimnastycznej, naprawić uszkodzone	

				ubytki posadzki na parterze	pokrycie w obrębie kominów budynku szkoły.	
18.	Inspektor BHP, pedagog szkolny	22.05.2020	Przegląd świetlicy szkolnej pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tego pomieszczenia przez nauczycieli i uczniów podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych od 25.05.2020	protokół	Świetlica szkolna jest przygotowana pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz została zdezynfekowana. Środki dydaktyczne przedmioty szkolne, zabawki i gry planszowe, które trudno zdezynfekować zostały usunięte ze świetlicy. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na świetlicy mogą być przeprowadzone.	
19.	Inspektor BHP, pedagog szkolny	29.05.2020	Przeglądy klasy nr 44,55,28 gabinetu psychologa, logopedy pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych pomieszczeń przez nauczycieli i uczniów w czasie konsultacji i rewalidacji od 01.06.2020	protokół	Klasy nr 44,55,28 gabinetu psychologa, logopedy zostały przygotowane pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy i zdezynfekowane. Konsultacje z uczniami i zajęcia rewalidacyjne mogą być przeprowadzone.	
20.	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	24.06.2020	Kontrola Szkoły podstawowej uczestniczącej w programie, która podpisała umowę z dostawcą "Program dla szkół-owoce i warzywa, mleko i przetwory mleczne"	protokół		
21.	Inspektor BHP, konserwator	10.07.2020	Przegląd obiektów PSSP5 pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów	protokół	Wydano zalecenia- drobne naprawy, malowanie itp.	Rekontrola 21.08.2020

22.	Inspektor BHP, konserwator	21.08.2020	Kontrola obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa	protokół	Gotowość do rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021	
23.	Inspektor BHP, konserwator	27.08.2020	Kontrola oświetlenia szkoły i stanu technicznego urządzeń sanitarnych w PSSP 5	Protokół	Zalecenie wymiany żarówek w salach lekcyjnych i toaletach	Rekontrola 30.10.2020
24.	Inspektor BHP, konserwator	14.09.2020	Kontrola oświetlenia szkoły i stanu technicznego urządzeń sanitarnych w PSSP 5	Protokół	Zalecenie wymiany żarówek na korytarzach i w szatniach	Rekontrola 30.10.2020
25.	Kuratorium Oświaty w Opolu	25.09.2020	Kontrola zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia	Protokół	Nie wydano zaleceń	
26.	Urząd Miasta i Gminy Krapkowice. Naczelnik Wydz. Oświaty i Kultury UMiG Krapkowice Inspektor ds. oświaty, bhp i ppoż w Wydz. Oświaty u Kultury w Krapkowicach	24.08.2020	Kontrola w zakresie przygotowania placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021 oraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy	Protokół	Konieczność naprawy przeciekającego dachu nad szatniami przy Sali gimnastycznej	
27.	PSSE	04.09.2020	Kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania wytycznych MEN, MZ, GIS i spełnienia wymogów MEN w szkołach	Protokół	Nie wniesiono	

28.	Inspektor BHP, konserwator	12.10.2020	Kontrola w zakresie przeglądu wyposażenia apteczek w PSSP nr 5	Protokół	Uzupełnienie apteczek w środki do dezynfekcji i materiały opatrunkowe	
29.	Urząd Miasta i Gminy Krapkowice. Naczelnik Wydz. Oświaty i Kultury UMiG Krapkowice Inspektor ds. ekonomicznych i organizacyjnych oświaty	13.10.2020	Prawidłowość przekazywania danych w sprawozdaniu SIO- stan na 30.10.2020	Protokół	Brak uwag	
	PPHU „Motta”	22.10.2020	Deratyzacja okresowa - jesienna	Protokół	Brak uwag	
30.	Studio Architektury-	09.11.2020	Kontrola stanu technicznego budynku szkoły-Jeśień 2020	Protokół	Kontrolować spękanie ścian zewnętrznych, rozważyć termomodernizację budynku, naprawić uszkodzone pokrycie w obrębie kominów budynku szkoły, naprawić nieszczelne obróbki dachu Sali gimnastycznej, odnowić powłoki malarskie w zalanych pomieszczeniach szatni przy Sali gimnastycznej	
31.	Studio Architektury	09.11.2020	Kontrola stanu technicznego budynku salki zapaśniczej - Jeśień 2020	Protokół	Okresowo czyścić rynny i rury spustowe, naprawić uszkodzoną rurę spustową, uzupełnić brakujący kawałek rynny, kontrolować zarysowania ścian, docelowo wykonać naprawę, naprawić zapadnięte utwardzenie z płyt betonowych (odprowadzenie wody opadowej)	

32.	Studio Architektury	09.11.2020	Pięcioletnia kontrola stanu technicznego budynku salki zapaśniczej -Jesień 2020	Protokół	Okresowo czyścić rynny i rury spustowe, naprawić uszkodzoną rurę spustową, uzupełnić brakujący kawałek rynny, kontrolować zarysowania ścian, docelowo wykonać naprawę, naprawić zapadnięte utwardzenie z płyt betonowych (odprowadzenie wody opadowej)	
33.	Inspektor BHP, konserwator	30.10.2020	Przegląd oświetlenia pomieszczeń szkoły i stanu technicznego urządzeń sanitarnych	Protokół	Brak	
33.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe	30.11.2020	Przegląd techniczny instalacji gazowej od kurka głównego do instalacji w lokalach użytkowych	Protokół	Brak	
34.	Inspektor BHP, konserwator	28.12.2020	Przegląd ciągów komunikacyjnych i ich oznakowania w PSSP 5 w celu zapewnienia bezpiecznego poruszania się na terenie szkoły.	Protokół	Wykonano oznakowanie taśmą klatek schodowych i progów.	
35.	Inspektor BHP, pedagog szkolny	29.12.2020	Przegląd wyposażenia apteczek w PSSP 5 w Krapkowice	Protokół	Przeprowadzono kontrolę apteczek.	
36.	Inspektor BHP, konserwator	30.12.2020	Przegląd oświetlenia pomieszczeń szkoły i stanu technicznego urządzeń sanitarnych	Protokół	Wymienić pojedyncze jarzeniówki zgodnie z protokołem	